

AG.2512.23.2024

Konin, 08.08.2024 r.

## **Pytania i odpowiedzi złożone w publicznym konkursie ofert „Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch klimatyzacji kasetonowych w obiekcie Urzędu Miejskiego w Koninie”**

- 1. Czy dopuszczacie państwo zabudowę klimatyzacji w postaci styroduru lub innego podobnego elementu nawiązującego do białych dekoracyjnych faset już zamontowanych przy suficie? Uzasadnienie: Dostępne klimatyzatory mają wysokość min. 30 cm, co uniemożliwia schowanie klimatyzatora w zabudowie podwieszanego sufitu.**

Zamawiający dopuszcza zabudowę i wykończenie klimatyzatorów w postaci nawiązującej do obecnego wystroju architektonicznego sali jeśli nie jest możliwe ich całkowite ukrycie w obecnej zabudowie.

- 2. Czy dopuszczacie państwo wykonanie kilku otworów rewizyjnych w celu prowadzenia instalacji chłodniczej następnie pomalowanie ich w kolorze zbliżonym do istniejącego, lecz nie identycznego jak cały sufit? Czy wymagane jest pomalowanie sufitu w całości w jednakowym kolorze? Uzasadnienie: Ze względu na zużycie istniejącej powłoki malarskiej nie uda się uzyskać jednolitego koloru w miejscach otworów rewizyjnych.**

Zamawiający dopuszcza wykonanie otworów rewizyjnych w celu prowadzenia instalacji chłodniczej. Fragment sufitu z otworem po wcześniejszej konsultacji należy wykończyć w sposób estetyczny, aby nie odbiegał zbyt od obecnej kolorystyki oraz pomalowanie przynajmniej tego elementu sufitu, w którym wykonano otwory rewizyjne aby był on w jednolitym kolorze.

- 3. Czy dopuszczacie prowadzenie instalacji chłodniczej w zabudowie, podobnej jak zabudowa kasetonu?**

Ze względu na możliwość ukrycia instalacji w istniejącej zabudowie Zamawiający nie dopuszcza wykonywania dodatkowych kanałów serwisowych w kolejnej zabudowie.

- 4. Czy istnieje możliwość pozostawienia obecnych jednostek klimatyzacyjnych na miejscu, aby wspomogły działanie nowoinstalowanych urządzeń? Chodzi o to, że wysoki sufit w centralnej części sali może powodować intensywne nagrzewanie się**

**pomieszczenia, a dodatkowe wsparcie ze strony starych systemów klimatyzacyjnych mogłoby efektywnie zapobiec temu zjawisku.**

Zamawiający rezygnuje z wymogu demontażu i utylizacji obecnych jednostek klimatyzacyjnych i potwierdza ten fakt zmianą w treści ogłoszenia.

**-/- Michał Skorupka**  
**Kierownik Wydziału**  
**Administracyjno-Gospodarczego**